

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	火災	その他				
A1G15- 118	2015/10/20	2017/08/04	ガスふろがま(都市ガス用、密閉式(BF式))	TP-A83(東京ガス株式会社ブランド・型式TP-910BFDP)	高木産業(株)(現 パーパス(株))(東京ガス(株)ブランド)	神奈川県					○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			平成29年7月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成29年7月6日
A1G15- 117	2015/01/02	2016/09/15	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3268N	(株)ハーマン	北海道					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。	調査の結果、当該製品の右バーナー混合管にカシメ不良品が混入し、熱影響によってカシメ不良部が広がったこと、また、メンテナンス時の配線引き回しに変更されたことにより、使用時にカシメ部より漏れたガスに引火し、機器内部の配線の一部を焼損したものと推定される。	(株)ハーマンは、再発防止措置として、平成27年4月下旬に関連修理会社に対し、メンテナンス時の施工注意内容を周知した。また、引き続き同様の事故発生について注視していく。	
A1G15- 116	2015/12/14	2016/02/04	ガスこんろ(都市ガス用)	RTS-1DA	リンナイ(株)	福井県					○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年1月15日
A1G15- 115	2015/12/23	2016/02/04	カセットボンベ	コン郎ボンベ	(株)東海	徳島県					○	施設で当該製品をカセットこんろに装着していたところ、当該製品が破裂し、周辺を破損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成28年1月8日。報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A1G15- 114	2015/12/23	2016/02/04	カセットこんろ	DCY-1	東邦金属工業(株)	徳島県					○	施設で当該製品に装着したカセットボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺が破損した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15- 113	2015/12/20	2016/01/14	ガスこんろ(LPガス用)	PA-SE600-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	千葉県			3		○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼する火災が発生し、3名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15- 112	2015/12/16	2016/01/14	ガス栓(LPガス用)	G015AZ-12P	光陽産業(株)	福井県					○	飲食店で当該製品に継ぎ手ホースを接続してガス機器を使用したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			継ぎ手ホースに関する事故。(A201500624)と同一
A1G15- 111	2015/12/22	2016/01/14	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、密閉式(BF式))	GBSQ-605	(株)ノーリツ	愛知県					○	当該製品の点火操作を繰り返したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成27年12月28日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
A1G15- 110	2015/12/11	2016/01/14	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E600F-L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	福岡県			1		○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15- 109	2015/12/14	2016/01/14	迅速継ぎ手(都市ガス用)	JG2000	(株)ハーマン	東京都					○	事務所で当該製品を接続してガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成27年12月15日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成27年12月25日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15- 108	2015/12/18	2016/01/14	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ164R-1	高木産業(株)(現 パーパス(株))	宮崎県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15- 107	2015/12/14	2016/01/14	カセットこんろ	SN-35HP-DJ((株)サン・シリンドラー・サービスブランド)(輸入事業者)	(株)旭製作所((株)サン・シリンドラー・サービスブランド)(輸入事業者)	富山県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15- 106	2015/12/06	2016/01/14	ガスふろがま(LPガス用、密閉式(BF式))	GF-70B2(松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))ブランド)	(株)タイヘイ(松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))ブランド)	富山県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成27年12月10日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成27年12月17日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15- 105	2015/12/10	2015/12/28	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	PH-20CW(50)	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	京都府			2		○	当該製品を使用中、浴室で気分が悪くなり、2名が一酸化炭素中毒で軽症を負った。現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上、軽傷:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	その他	火災				
A1G15-103	2015/11/30	2015/12/28	ガスファンヒーター(都市ガス用、開放式)	GFH-2401S(東邦ガス(株)ブランド:型式NC-24FSB)	株式会社ノーリツ(東邦ガス株式会社ブランド)	愛知県		1	1		○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			
A1G15-102	2015/11/14	2015/12/28	カセットこんろ	K-32	東邦金属工業(株)(輸入事業者)	山形県			2		○	当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G15-101	2015/10/30	2015/12/07	カセットボンベ	火子ちゃん((株)TTSブランド)	日本瓦斯(株)((株)TTSブランド)	香川県			3		○	当該製品をカセットこんろに装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、3名が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年11月17日。
A1G15-098	2015/11/04	2015/12/07	ガスこんろ(LPガス用)	RTS-660GFTS-L	リンナイ(株)	岡山県					○	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15-097	2015/10/25	2015/12/07	ガスこんろ(LPガス用)	IC-900V-L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	岩手県			1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			平成27年11月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15-096	2015/11/10	2015/12/07	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	京都府					○	飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:50.3%
A1G15-093	2015/11/02	2015/11/20	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2238TR(大阪ガス(株)ブランド:型式110-H423)	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府					○	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成27年11月4日に経済産業省商務流通、保安グループにて公表済。平成27年11月12日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15-092	2015/10/24	2015/11/20	ガスこんろ(LPガス用)	PA-31MH	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	大阪府			2		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G15-091	2015/10/30	2015/11/20	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	RUS-V560(SL)	リンナイ(株)	大阪府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況を含め、現在、原因を調査中。			平成27年11月2日に経済産、業省商務流通保安グループにて公表済。平成27年11月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15-090	2015/10/26	2015/11/20	カセットこんろ	K-31HPN	東邦金属工業(株)(輸入事業者)	愛知県					○	当該製品にカセットボンベを装着して点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成27年11月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15-089	2015/10/26	2015/11/20	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、密閉式(FF式))	PH-16CWT(10)	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G15-088	2015/04/11	2015/11/11	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-K690F-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	兵庫県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年10月30日。
A1G15-087	2015/10/07	2015/11/11	カセットこんろ	CB-MVS-1(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	徳島県	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G15-086	2015/10/15	2015/11/11	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都					○	飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:50.1%
A1G15-082	2015/09/13	2015/10/22	ガスこんろ(LPガス用)	ハオS630VGTS	リンナイ(株)	北海道					○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15-080	2015/08/28	2015/09/17	ガストーチ	CB-TC-CPRO3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都					○	飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:49.8%

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上(の負傷・疾病又は後遺障害)
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満(の負傷・疾病)

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	火災	その他				
A1G15- 079	2015/08/30	2015/09/17	ガス栓(都市ガス用)	G521	光陽産業(株)	新潟県					○	当該製品に接続したガスこんろを点火したところ、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			平成27年9月1日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成27年9月10日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15- 078	2015/08/24	2015/09/17	ガスこんろ(LPガス用)	PA-SE600-R	(株)パロマ	長野県			1		○	当該製品を使用中、建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15- 071	2015/08/09	2015/08/31	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-CU-126ST(東京ガス(株)ブランド:型式ST-704CFSAN)	(株)世田谷製作所(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G15- 070	2015/07/30	2015/08/31	ガスふろがま(都市ガス用、密閉式(BF式))	GF-500SD(東京ガス(株)ブランド:型式TP-705BFDPC)	高木産業(株)(現 パーパス(株))(東京ガス(株)ブランド)	東京都			1		○	当該製品を点火したところ、爆発し、周辺を破損し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15- 066	2015/07/17	2015/08/18	ガス衣類乾燥機(都市ガス用)	MA-040B(東京ガス(株)ブランド)	松下電器産業(株)(現 パナソニック(株))(東京ガス(株)ブランド)	群馬県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15- 064	2015/07/18	2015/08/18	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	RUFH-V2403AT2-1(A)	リンナイ(株)	大阪府					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15- 063	2015/07/06	2015/08/18	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E600GP-R	パロマ工業(株)(現 (株)パロマ)	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15- 062	2015/07/03	2015/07/24	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUF-1616SAW	リンナイ(株)	大阪府	1					当該製品で湯張り後、浴槽に入ったところ、浴槽内に転倒、火傷を負い、数日後、病院で死亡した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から15年以上経過した製品
A1G15- 059	2015/06/27	2015/07/24	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-2010SAR	(株)ノーリツ	神奈川県					○	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15- 055	2015/06/10	2015/07/07	ガスふろがま用バーナー(都市ガス用)	TA-OK270UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を点火しようとしたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			製造から15年以上経過した製品。平成27年6月11日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。平成27年6月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済。平成19年4月19日からリコールを実施。改修率 75.8%
A1G15- 053	2015/05/05	2015/07/07	ガストーチ	170-8075	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	千葉県			1		○	当該製品をガスボンベに接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			ガスボンベに関する事故。(A201500178)と同一事業者が重大製品事故として認識したのは平成27年6月11日平成27年6月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G15- 049	2015/05/19	2015/06/18	ガストーチ	CB-TC-CPR03(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	東京都			1		○	飲食店で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:48.5%
A1G15- 048	2015/05/10	2015/06/01	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	HOL-1670AQ(東京ガス(株)ブランド:型式KGA816RFWHB-RA)	(株)ガスター(東京ガス(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15- 044	2015/05/08	2015/06/01	ガストーチ	CB-TC-CPR03(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	広島県					○	店舗で当該製品にガスボンベを接続して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により、接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施。回収率:47.8%
A1G15- 039	2015/04/23	2015/05/13	ガスこんろ(都市ガス用)	T21E-1(タカラスターダード(株)ブランド)	パロマ工業(株)(現 (株)パロマ)(タカラスターダード(株)ブランド)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			平成27年4月23日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済。5月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意) 人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上、軽傷:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要					事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷病	軽傷病	その他	火災				
A1G15-035	2015/02/15	2015/04/09	ガスストーブ(カセットボンベ式)	STV-3(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	奈良県					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が事故を認識したのは3月16日
A1G15-031	2015/03/05	2015/03/26	ガスストーブ(カセットボンベ式)	STV-2(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	大阪府			1		○	当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G15-024	2015/02/17	2015/03/16	ガスオーブン(都市ガス用)	RB4-C	リンナイ(株)	東京都					○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1G15-020	2015/02/00	2015/03/16	ガスこんろ(LPガス用)	ハオ4000KG	リンナイ(株)	奈良県	1				○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G15-017	2015/02/05	2015/03/16	ガスふろがま(都市ガス用、密閉式(BF式))	ER-DP	(株)ガスター	福島県					○	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G15-014	2015/01/21	2015/02/27	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、開放式)	YS544(大阪ガス(株)ブランド:型式133-H920)	(株)ハーマン(大阪ガス(株)ブランド)	大阪府					○	店舗で当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			1月21日に経済産業省商務流通保安グループにて公表済
A1G15-011	2015/01/26	2015/02/27	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式、(RF式))	TP-FQ160	高木産業(株)(現バーバス(株))	静岡県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
A1G15-010	2015/01/24	2015/02/27	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-30A3	リンナイ(株)	鹿児島県					○	当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G15-007	2015/01/11	2015/02/16	カセットこんろ	CY-6	東邦金属工業(株)(輸入事業者)	神奈川県			1		○	当該製品に装着したカセットボンベが破裂する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し、1名が負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			1月29日に消費者安全法の重大事故等として公表済

・006, 027...第三者委員会の判定公表(15/09/24)に基づきB1等へ移動(15/10/09)。

・001, 002, 003, 004, 005, 009, 012, 013, 015, 016, 018, 021, 022, 023, 025, 026, 028, 029, 032, 033, 034, 036, 037, 038, 042, 043, 045, 046, 047, 051, 056, 067...第三者委員会の判定公表(16/02/24)に基づきB1等へ移動(16/06/24)。

・008, 019, 030, 040, 041, 050, 052, 054, 057, 058, 060, 061, 065, 068, 069, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 081, 083, 084, 085, 094, 095, 099, 100, 104...第三者委員会の判定公表(16/07/08)に基づきB1等へ移動(16/08/17)。