

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO/火災				
A1G18-092	2018/11/17	2019/05/23	ガスこんろ(都市ガス用)	KG-22	リンナイ(株)	東京都			1	○	宿泊施設で当該製品を使用後、体調が悪くなり、1名が病院で一酸化炭素中毒と診断された。現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成31年2月15日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは令和元年5月8日
A1G18-091	2018/05/31	2019/04/18	カセットこんろ	ZA-5HP(アイ・システムネットワーク(株)ブランド)	(株)旭製作所(アイ・システムネットワーク(株)ブランド)(輸入事業者)	兵庫県				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成30年6月7日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年4月3日
A1G18-089	2018/12/22	2019/03/22	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-800F-1L	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	群馬県				○	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年2月20日
A1G18-088	2018/12/30	2019/02/27	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	RUFH-V2403AA(東京ガス(株)ブランド:型式IT4203ARS2AW3QU)	リンナイ(株)(東京ガス(株)ブランド)	東京都				○	当該製品の内部部品を溶融する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成31年1月15日
A1G18-087	2018/12/12	2019/01/25	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N41B-R	(株)パロマ	北海道				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-084	2018/11/18	2018/12/28	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-SE300B-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	東京都				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年12月6日
A1G18-081	2018/11/15	2018/12/17	ガスこんろ(都市ガス用)	DG3123(TOTO(株)ブランド:型式KNMG063F)	(株)ハーマン(TOTO(株)ブランド)	兵庫県				○	当該製品のスイッチを入れたところ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品。平成30年11月28日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年12月6日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18-080	2018/11/27	2018/12/17	ガス給湯器(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUX-1606WX	リンナイ(株)	沖縄県				○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-079	2018/11/22	2018/12/17	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-162AW-T	(株)ノーリツ	奈良県				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-071	不明	2018/12/17	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(FR式))	CQ-1637RX	(株)ノーリツ	東京都		1		○	一酸化炭素中毒により1名が重症を負い、現場に当該製品があった。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。			平成30年10月23日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年11月1日に消費者安全法の重大事故等として公表済。事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年11月19日
A1G18-069	2018/10/28	2018/12/17	カセットこんろ	KC-316	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都				○	宿泊施設で当該製品を点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-067	2018/11/06	2018/11/26	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ160R-1	高木産業(株)(現パーパス(株))	東京都				○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G18-063	2018/10/19	2018/11/26	カセットボンベ	CB-3P(株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石((株)グリーンウッドブランド)(輸入事業者)	神奈川県				○	当該製品を他社製のカセットこんろに装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-060	2018/10/24	2018/11/26	ガス給湯付ふろがま(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SP200SZR1	高木産業(株)(現パーパス(株))	埼玉県				○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-058	2018/10/11	2018/11/02	ガスふろがま(都市ガス用)	GS-130D	(株)ノーリツ	愛知県				○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上(の負傷・疾病又は後遺障害)
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満(の負傷・疾病)

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
							死亡	重傷	軽傷	CO/火災				
A1G18-052	2018/09/08	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、開放式)	YR528(全国農業協同組合連合会ブランド:型式ZY528)	(株)ハーマン(全国農業協同組合連合会ブランド)	佐賀県				○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品。平成30年9月21日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18-048	2018/06/10	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、屋外式(RF式))	GQ-2037WS-T	(株)ノーリツ	大阪府				○	当該製品及び周辺を破損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年7月12日報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対し厳重注意
A1G18-047	2018/08/18	2018/10/11	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、屋外式(RF式))	TP-SQ160C-1	高木産業(株)(現パーパス(株))	埼玉県				○	当該製品を使用中、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
A1G18-044	2018/08/13	2018/09/07	ガストーチ	CB-TC-CPR03(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	佐賀県				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施収率:51.6%
A1G18-040	2018/07/15	2018/08/10	ガスこんろ(都市ガス用)	LW2230TL(東京ガス(株)ブランド:型式HRT028P-MCCHL)	(株)ハーマン(東京ガス(株)ブランド)	東京都			2	○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-038	2018/07/16	2018/08/10	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	2000017066	コールマンジャパン(株)(輸入事業者)	神奈川県				○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-037	2018/07/14	2018/08/10	ガストーチ	KEY-403	新富士バーナー(株)	兵庫県				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-036	2018/07/11	2018/08/10	ガスこんろ(都市ガス用)	PKD-351	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	神奈川県				○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			
A1G18-034	2018/07/07	2018/08/10	ガストーチ	CB-TC-CPR03(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	神奈川県				○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、ボンベ接続部の取付けビスの締付け不足により接続部に隙間ができ、ガス漏れが発生し、火災に至ったものと考えられる。			平成26年12月11日からリコールを実施(特記事項を参照)回収率:51.6%
A1G18-033	2018/07/03	2018/08/10	迅速継手	JG1000	(株)ハーマン	東京都			1	○	爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を破損し、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。			平成30年7月3日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年7月12日に消費者安全法の重大事故等として公表
A1G18-026	2018/04/10	2018/06/25	カセットボンベ	CB-250-OR	岩谷産業(株)	東京都				○	当該製品を装着していた他社製のバーナーを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年5月22日。平成30年4月27日に公表した草焼きバーナー(カセットボンベ式)に関する事故(A201800034)と同一
A1G18-025	2018/04/16	2018/06/01	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	RUF-VS1601SAT80(リンナイ(株)ブランド:型式RUF-VS1611SAT80)	(株)ガスター(リンナイ(株)ブランド)	東京都				○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのかわ、他の要因も含め、現在、原因を調査中			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年5月15日
A1G18-023	2018/04/23	2018/05/14	ガスこんろ(LPガス用)	不明	(株)パロマ	宮崎県	1		1	○	建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
A1G18-021	2018/04/16	2018/05/14	ガス給湯暖房機(都市ガス用、屋外式)	GTH-162AW	(株)ノーリツ	東京都				○	当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
A1G18-020	2018/04/10	2018/05/14	ガスこんろ(都市ガス用)	TN55WV60CB(タカラスタンダード(株)ブランド)	(株)パロマ(タカラスタンダード(株)ブランド)	東京都				○	当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

尚、このデータは暫定データのものも含まれていますので後日変更・削除される場合もありますのでご了承下さい。
 注意)人的被害概要 重症病:治療に要する期間が30日以上
 軽傷病:治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

JGKA 管理番号	事故発生日	公表日	製品名	機種・型式	事業社名	事故発 生場所	被害概要				事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考	
							死亡	重傷	軽傷	CO2 火災					
A1G18- 014	2018/03/14	2018/04/13	ガスふろがま用バーナー(LPガス用)	TA-097UET	(株)世田谷製作所	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと			製造から20年以上経過した製品。平成19年4月19日からリコールを実施。改修率：76.4%
A1G18- 012	2018/01/22	2018/03/27	ガス給湯付ふろがま(都市ガス用、屋外式(RF式))	GT-1622SAWX	(株)ノーリツ	新潟県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。			事業者が重大製品事故として認識したのは平成30年2月28日
A1G18- 009	2018/02/07	2018/03/08	迅速継手	OJ-000	(株)ターダ(現(株)ハーマン)	東京都					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品。平成30年2月9日に経済産業省産業保安グループにて公表済。平成30年2月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 003	2018/01/03	2018/02/01	ガスこんろ(LPガス用)	PA-N39P	(株)パロマ	北海道					○	当該製品を使用中、建物2棟を全焼し、1棟を部分焼する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。			平成30年1月18日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A1G18- 002	2018/01/12	2018/02/01	ガス瞬間湯沸器(LPガス用、開放式)	PH-5号F	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	千葉県	1				○	当該製品を使用中、一酸化炭素中毒の疑いにより1名が死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品。平成30年1月19日に経済産業省産業保安グループにて公表済

・004, 005, 008, 015…第三者委員会の判定公表(19/03/07)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。

・006, 007, 010, 013, 016, 017, 018, 019, 022, 024, 028, 032, 035, 042, 054…第三者委員会の判定公表(19/07/05)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。

・001, 011, 029, 030, 031, 039, 043, 045, 049, 050, 053, 056, 057, 061, 062, 072, 073, 075, 077, 078, 082…第三者委員会の判定公表(19/09/24)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。

・027, 041, 046, 051, 055, 059, 064, 066, 068, 070, 074, 076, 083, 085…第三者委員会の判定公表(19/12/24)に基づきB1等へ移動(20/05/21)。

・065, 086, 090…第三者委員会の判定公表(20/04/14)に基づきB1等へ移動(20/05/22)。