

事故発生日	第1報受付日(JGKA)	公表日(JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生場所	死亡	重傷	軽傷	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2025/11/07			ガスストーブ(ガスボンベ式)	PGH-1100	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/10/29			迅速継手(都市ガス用)	JG2000	(株)ハーマン	東京都					○	当該製品に接続しているガスこんろを点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/10/12			カセットこんろ	KC-353	(株)ニチネン(輸入事業者)	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/12/10	2025/12/16	2025/12/31	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-1637WS	(株)ノーリツ	大阪府			1	1		当該製品を使用中、一酸化炭素中毒により1名が軽症を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/12/09	2025/12/15	2025/12/31	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	TA-R137B(株式会社ハーマンブランド;品名YF702)	(株)世田谷製作所((株)ハーマンブランド)	大阪府					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部(整圧器)のダイヤフラム(ガスの供給圧力の変動に応じて動く弁)に亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、出火に至ったものと考えられる。			製造から25年以上経過した製品 平成19年4月19日からリコールを実施
2025/11/26	2025/12/03	2025/12/31	ガスストーブ(ガスボンベ式)	CB-STV-MYD2(岩谷産業株式会社ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	宮城県					○	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/10/17	2025/11/29	2025/12/31	開放式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	PH-55V-2	(株)パロマ	岡山県					○	異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損し周辺を汚損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/11/20	2025/11/26	2025/12/31	迅速継手(都市ガス用)	JG1000(推定)	(株)ハーマン	大阪府					○	当該製品に接続しているガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/11/16	2025/11/21	2025/11/30	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	TP-SQ164R-1	高木産業(株)(現パーパス(株))	茨城県					○	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品
2025/10/10	2025/11/18	2025/11/30	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-800B-R	(株)パロマ	東京都	1		1		○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/11/12	2025/11/17	2025/11/30	ガスこんろ(都市ガス用)	IC-E68F-R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	神奈川県					○	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/10/27	2025/11/11	2026/11/30	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	PH-163EW	(株)パロマ	大阪府					○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			令和7年11月13日に消費者安全法の重大事故等として公表済
2025/08/30	2025/09/24	2025/09/30	ガストーチ	BT-20Si	榮製機(株)	神奈川県					○	当該製品にガスボンベを接続して点火したところ、当該製品から発火する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/08/23	2025/09/04	2025/09/30	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-D306WG-L	(株)パロマ	静岡県	1				○	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するの、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/08/12	2025/08/21	2025/08/31	カセットこんろ	CB-AP-7(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	東京都				2	○	当該製品のごとくの上に灰を置いた状態で加熱中、ガスボンベが破裂する火災が発生し、2名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。  
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。  
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上(負傷・疾病又は後遺障害)  
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満(負傷・疾病)

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2025/07/29	2025/08/21	2025/08/31	ガストーチ	ガストーチ	新富士パーナー (株)	静岡県						○ 駐車場で当該製品にカセットボンベ(ねじ込み式)のガスカートリッジを接続した状態で車両内に置いていたところ、発煙に気づき確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/08/02	2025/08/08	2025/08/31	ガストーチ	SCT-530	榮製機(株)	大阪府						○ 飲食店で当該製品に他社製ガスボンベを接続して使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/07/15	2025/08/07	2025/08/31	ガスこんろ(LPガス用)	PA-E18S	(株)パロマ	山口県			1			○ ガス爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/07/06	2025/08/01	2025/08/31	密閉式(FF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-C1622WZD-FH	(株)ノーリツ	東京都			1			○ 飲食店で当該製品を清掃中、ガスの爆発が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/07/12	2025/07/24	2025/09/30	カセットこんろ	KC-353	(株)ニチネン(輸入事業者)	東京都						○ 当該製品にカセットボンベを装着して使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して嚴重注意
2025/07/05	2025/07/22	2025/07/29	カセットボンベ	SN-250AGG-1H	東邦金属工業(株)	千葉県			1			○ 商業施設で当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日のカセットこんろは同じ案件
2025/07/05	2025/07/22	2025/07/29	カセットこんろ	VA-35M(岩谷アイコレクト(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷アイコレクト(株)ブランド)(輸入事業者)	千葉県			1			○ 商業施設で当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			同日のカセットボンベは同じ案件
2025/06/22	2025/07/09	2025/07/15	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ	IP-2243	イワタニ・プリムス(株)(輸入事業者)	京都府						○ 当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			同日のガスカートリッジと同じ案件
2025/06/22	2025/07/09	2025/07/15	ガスカートリッジ	IP-250T	グラン化学(株)(現イワタニ・プリムス(株)が事業承継)	京都府						○ 当該製品を使用中、当該製品を汚損し、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			同日の直結型ガスこんろと同じ案件
2025/06/29	2025/07/03	2025/07/08	ガストーチ	CB-TC-CKWH(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	香川県						○ 飲食店で当該製品を使用中、当該製品とカセットボンベの接続部分から出火し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/03/22	2025/06/25	2025/07/01	ガストーブ(ガスボンベ式)	CB-HPR-BR(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)(輸入事業者)	愛媛県				1		○ キャンプ場で一酸化炭素中毒により1名が死亡し、現場に当該製品があった。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/05/29	2025/06/04	2025/06/30	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)	GQ-2037WS	(株)ノーリツ	神奈川県						○ 飲食店で当該製品を使用中、当該製品の吹き出し口から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/05/26	2025/06/02	2025/06/30	ガスこんろ(LPガス用)	DW32L8WA	(株)ハーマン	香川県						○ 当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するものか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/05/17	2025/05/29	2025/06/30	カセットこんろ	CB-MSG-1(岩谷産業(株)ブランド)	CB-MSG-1(岩谷産業(株)ブランド)	兵庫県				1		○ 当該製品に装着したガスボンベが破裂する火災が発生し、当該製品を焼損し、1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。  
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。  
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2025/05/14	2025/05/19	2025/05/30	ガスこんろ(都市ガス用)	PA-30SPF	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	新潟県						○ 飲食店で当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/04/21	2025/05/15	2025/05/30	屋外式(RF式)ガスふろがま(都市ガス用)	GRQ-1650SAX	(株)ノーリツ	大阪府	1					施設で当該製品を使用して湯張り後、入浴中に火傷を負い、病院に搬送後、死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/04/25	2025/05/09	2025/05/30	カセットこんろ	CB-ECCO-2(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	東京都			1			○ 当該製品を使用中、当該製品の周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/04/22	2025/05/02	2025/05/30	ガストーチ	ST-405	新富士パーナー(株)	東京都						○ 当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/04/13	2025/04/24	2025/05/30	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	TP-SQ204R-1	高木産業(株)(現パーパス(株))	鳥取県						○ 異音がしたため確認すると、周辺を溶融する火災が発生していた。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から30年以上経過した製品
2025/04/08	2025/04/23	2025/05/30	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S37-R	(株)パロマ	秋田県			1			○ 当該製品を使用中、当該製品及び建物を全焼する火災が発生し1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/04/14	2025/04/23	2025/04/30	ガスこんろ(都市ガス用)	PKS-K70GF-1R	パロマ工業(株)(現(株)パロマ)	愛知県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/04/02	2025/04/21	2025/04/30	ガストーチ	CB-TC-CKWH(岩谷産業(株)ブランド)	(株)旭製作所(岩谷産業(株)ブランド)	東京都						○ 飲食店で当該製品を使用中、当該製品とカセットボンベの接続部分から出火し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/03/24	2025/04/18	2025/04/30	屋外式(RF式)ガス給湯器(LPガス用)	RUX-A2016W-E	リンナイ(株)	岐阜県						○ 当該製品を点火したところ、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況をきめ、現在、原因を調査中。			
2025/04/03	2025/04/14	2025/04/30	屋外式(RF式)ガス給湯器(LPガス用)	GK-2003K	(株)長府製作所	愛媛県						○ 当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から25年以上経過した製品

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。  
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。  
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害  
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満を負傷・疾病

事故発生日	第1報受付日 (JGKA)	公表日 (JGKA)	製品名	機種・型式	事業社名	事故発生 場所	死亡	重傷 病	軽傷 病	CO 中毒	火災	事故の内容	事故の原因	再発防止策	備考
2025/03/20	2025/03/26	2025/04/30	開放式ガス瞬間湯沸器 (LPガス用)	PH-5BN	(株)パロマ	岡山県						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/01/18	2025/03/26	2025/02/28	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	GQ-1637WS	(株)ノーリツ	兵庫県						○ 当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/02/19	2025/02/28	2025/03/31	開放式ガス温風暖房機 (都市ガス用)	GFH-2404S	(株)ノーリツ	愛知県			1			○ 発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/02/13	2025/02/28	2025/03/31	迅速継手(都市ガス用)	OJ-000(大阪ガス (株)ブランド:型式 81254)	(株)ハーマン(大阪 ガス(株)ブランド)	大阪府						○ 当該製品に接続しているガスこんろを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品
2025/02/08	2025/02/27	2025/02/28	ガスこんろ(LPガス用)	IC-S87-1R	(株)パロマ	福島県	2					○ 建物を全焼する火災が発生し、2名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/01/23	2025/02/14	2025/02/28	屋外式(RF式)ガスふろがま(LPガス用)	TA-R137B((株)ハー マンブランド:品名 YF702)	(株)世田谷製作所 (株)ハーマンブラン ド)	大阪府						○ 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2025/01/14	2025/01/20	2025/01/31	カセットこんろ	SN-35M-DJ((株)サ ン・シリンダー・サー ビスブランド)	(株)旭製作所((株)サ ン・シリンダー・サ ービスブランド)	静岡県						○ 当該製品をIH調理器の上に置いた状態で他社製のカセットボンベを装着して使用中、カセットボンベが破裂し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。			
2025/01/04	2025/01/15	2025/01/31	ガスこんろ(LPガス用)	C3WC3RJTR	(株)ハーマン	広島県	1					○ 当該製品及び建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			
2025/01/04	2025/01/10	2025/01/31	屋外式(RF式)ガス瞬間湯沸器(LPガス用)	TP-SQ206R-1	高木産業(株)(現 ハーバス(株))	三重県						○ 当該製品を使用中、当該製品の排気口から出た炎により、当該製品の周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から20年以上経過した製品
2024/12/18	2024/12/27	2025/01/31	ガス栓(LPガス用)	G56A	光陽産業(株)	広島県	1					○ 当該製品に接続した開放式ガス温風暖房機(LPガス用)を点火しようとしたところ、爆発を伴う火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			製造から40年以上経過した製品 同日発生の開放式ガス温風暖房機(LPガス用)に関する事故と同じ案件
2024/12/18	2024/12/26	2025/01/31	開放式ガス温風暖房機 (LPガス用)	SRC-359E-2	リンナイ(株)	広島県	1					○ 当該製品を点火したところ、爆発し、当該製品を汚損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。			

1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合があります。  
 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。  
 3.人的被害概要(重症病):治療に要する期間が30日以上以上の負傷・疾病又は後遺障害  
 4.人的被害概要(軽傷病):治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病