

## 製品事故(A2, B1, B2) ガス機器

2022/1/18

事故発生日	公表日	製品名	事故発生場所	死亡	重傷病	軽傷病	CO中毒	火災	事故の内容	事故の原因(経済産業省 製品事故判定第三者委員会の調査結果等)	備考
2021/02/14	2022/01/18	ガスこんろ(都市ガス用)	千葉県			1		○	使用中のガスこんろ付近から出火して、住宅を全焼し、1人が火傷を負った。	事故品は、外部からの熱を受けて著しく焼損していたが、ガス通路に異常がなく、グリル以外の器具栓が点火状態であったと判断されることから、消し忘れたことによりこんろ周辺の可燃物が過熱されて焼損したものと推定される。なお、取扱説明書には、「火を付けたままその場を離れない。」旨、記載されている。	

- 1.このデータは暫定データのものも含まれているため、後日変更・削除される場合もあります。
- 2.事故発生日欄に「知」の付いている日付は事故の発生を知った日を表します。
- 3.人的被害概要(重症病): 治療に要する期間が30日以上を負傷・疾病又は後遺障害
- 4.人的被害概要(軽傷病): 治療に要する期間が30日未満の負傷・疾病